

2) 水道給・配水用ポリエチレン管の施工について

水道給・配水用ポリエチレン管の施工にあたっては、下記協会及びメーカーが開催する融着施工に関する講習会を受講し、修了証を取得した者を現場に配置することとする。

融着施工に関する講習会を行っている協会及びメーカー

名称	申し込み方法	問い合わせ先
配水用ポリエチレンパイプシステム協会	HP申込書あり	03-5298-8855
公益財団法人給水工事技術振興財団	HP申込書あり	03-6911-2711
日本ポリエチレンパイプシステム協会	協会問合せ	090-3302-3725
積水化学工業株式会社	メーカー問合せ	043-204-5070
株式会社クボタケミックス	問屋（代理店へ）問合せ	

3) 標準図について

別紙三芳水道企業団 給水装置標準配管図参照

No	取出し元管種	取出し口径
1	ポリエチレン管	φ 20～25
2	ポリエチレン管	φ 30～40
3	ポリエチレン管	φ 50
4	DIP・VP	φ 20～25
5	DIP・VP	φ 30～40
6	DIP・VP	φ 50
7	ACP	φ 20～25
8	ACP	φ 30～40
9	ACP	φ 50