三芳水道企業団　給水装置標準配管図
[給水口径　３０－４０ｍｍ]
（本管）
ＡＣＰ布設の場合



注）１次止水栓以降の配管についても、PE管もしくはHPPE管での施工を推奨します。
注）金属継手を使用する際は、耐震強化型とする。
　　その際は、管種に対応したインサートコアを使用すること。
注）1次止水栓以降の配管は参考図となります。

三　芳　水　道　企　業　団