

非常用発電機点検仕様

区分	項目	点検内容	A点検	B点検	C点検
停止点検	総合外観点検	DEG本体及び付属機器点検	○	○	○
	燃料系統点検	ストレーナー清掃	○		
		タンクドレン抜き点検	○	○	
		フィルター及び潤滑油交換	○		
	潤滑油系統点検	油量確認	○	○	○
		フィルター点検清掃	○		
		フィルター交換	○		
	冷却水系統点検	ファンベルト点検調整	○	○	○
		冷却水交換	○		
		ウォーターポンプ軸受給油	○		
	給排気系統点検	エアフィルター清掃	○	○	
		過給機油量点検	○	○	
		エアフィルター交換	○		
	始動装置及び電装品点検	接点、端子、スイッチ機構点検	○	○	
		軸受グリス補給	○		
	発電機点検	集電環点検清掃	○	○	○
		絶縁抵抗測定	○	○	
	制御盤点検	制御電圧確認	○	○	○
		盤内点検清掃	○	○	
	蓄電池点検	電解液比重測定及び清掃	○	○	○
		電圧測定	○	○	
	充電装置点検	入力電圧、電力測定	○	○	○
		切替動作確認	○	○	
始動及び運転調整	買電－発電切替盤点検	接点、端子、スイッチ機構点検	○	○	
		切替用Ctt動作確認	○	○	
	手動始動調整	付属機器調整	○	○	○
		発電機運転状況確認	○	○	○
	運転調整	各計器調整確認	○	○	○
		保護装置の作動確認	○	○	
		振動、騒音測定	○		
	自動始動試験	シーケンスチェック	○	○	
		タイム測定	○	○	