

山本加圧場配水池水位計更新工事

第1節 工事概要

本工事は、山本加圧場に設置してある配水池水位計の更新工事を実施するものである。

第2節 工事内容

1) 既設撤去

配水池水位計 : 1組
(付属品含む)

2) 据付工事

配水池水位計 : 1組
(付属品含む)

第3節 機器仕様

1) 配水池水位計 : 1台

形 式 : 投込式水位計
測定範囲 : 0～5m
出力信号 : 4～20mA DC
精 度 : ±0.3%
電 源 : DC11.4～42.0V
構 成 : 検出器×1
変換器×1
専用ケーブル
取付金具
その他必要なもの

2) ディストリビュータ : 1台

上記水位計に適合するもの

※上記構成は参考であり、納入機器は同等品以上の性能を有するものとする。

第4節 工事範囲

- 1) 機器の製作、据付工事
- 2) 機器廻りの配線工事、配管工事
- 3) 既設機器の撤去処分
- 4) その他上記に関する諸工事および試験調整工事