

§ 宮本配水場加圧給水ポンプ更新工事

第1節 工事概要

本工事は宮本配水場の加圧給水ポンプの更新工事を実施するものである。

第2節 工事内容

- (1) 既設ポンプ撤去作業 1台
- (2) 新設ポンプ据付作業 1台

第3節 機器仕様

1. 給水ユニットポンプ

形式	: IJ3 40-E2.2
口径	: 40 mm
吐出し量	: 0.2 m ³ /min
全揚程	: 41m
出力	: 2.2kw
運転方式	: 交互運転
電圧	: 200V
その他	: 特殊仕様吐出合流管付 (既設配管合わせ)
メーカー	: 日立産機システム

※上記以外のポンプを選定する場合は既設配管の改造も含むこと。

第4節 工事範囲

- 1.既設ポンプ撤去工事
- 2.新設ポンプ据付工事
- 3.その他必要な工事

第5節 その他

本仕様書及び設計書に明示されていない事項については監督員の指示により施工するものとする。