


作名浄水場指示調節計交換工事			
令和7年度			
路線名	—		
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	案内図		
図面番号	全5葉のうち第1号		
縮尺	1:50,000	内容表示	
三芳水道企業団			
課長		設計者氏名	


全体平面図 S=1:150



工事箇所

指示調節計交換(計装盤内 7台)

作名浄水場指示調節計交換工事			
令和 7 年 度			
路 線 名	—		
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	平面図		
図面番号	全 5 葉のうち 第 2 号		
縮 尺	図示	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
課 長		設計者氏名	



*交換調節計一覧

番号	名称
E09	取水流量調節用
E15	前PAC注入機用
E16	後PAC注入機用
E11	前次亜注入機用
E17	中間次亜注入機用
E22	追加次亜注入機用
E13	硫酸注入機用

計装盤正面図

作名浄水場指示調節計交換工事			
令和7年度			
路線名	—		
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	計装盤正面図		
図面番号	全5葉のうち第3号		
縮尺	図示	内容表示	
三芳水道企業団			
課長		設計者氏名	



LAT-E08A1					LAT-E08A2				
H3CR-A8					H3CR-A8				
C(a)	1	3	E75-9		C(a)	1	3	E75-9	
C(b)	1	4			C(b)	1	4		
C(a)	8	6			C(a)	8	6		
C(b)	8	5			C(b)	8	5		
7-2					7-2				
CDIL					CDIL				

AXR				AXR				AXR				AXR			
VXP-E08				FICX-E08D				FICX-E08C				LAX-E08			
G2A-432A-N				MY2N				MY2N				MY2N			
C(a)	9	5	E08-6	C(a)	9	5	E77-2	C(a)	9	5	E77-3	C(a)	9	5	E77-8
C(b)	9	1		C(b)	9	1		C(b)	9	1		C(b)	9	1	
C(a)	10	6	E33-2	C(a)	12	8		C(a)	12	8		C(a)	12	8	
C(b)	10	2		C(b)	12	4		C(b)	12	4		C(b)	12	4	
C(a)	11	7													
C(b)	11	3													
C(a)	12	8													
C(b)	12	4													
14-13		COIL		14-13		COIL		14-13		COIL		14-13		COIL	

作名浄水場指示調節計交換工事			
令和 7 年 度			
路線名	—		
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	各薬品注入量調整機器 展開接続図		
図面番号	全 5 葉のうち 第 5 号		
縮 尺	図示	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
課 長		設計者氏名	