

令和 7年 5月 27日

質 問 回 答 書

工事名:大房受水場非常用発電機更新工事

番号	図面番号等	質 問 事 項	回 答
1	11	仮設非常用発電機設置に伴い、敷き鉄板の養生のみと考えてよろしいでしょうか。	お考えの通りです。
2	11	仮設非常用発電機から監視室までは電源供給ケーブル(EM-CET60sq)のみと考えてよろしいでしょうか。	お考えの通りです。
3	8,9	既設非常用発電機撤去後の既設基礎は流用と考えてよろしいでしょうか。	お考えの通りです。
4	8,9	滅菌室の用途変更等に関しまして、消防署との事前協議はすでにお済みでありましたら、打合せ議事録など公表いただくことは可能でしょうか。	少量危険物取扱所の設置に関して消防署との事前協議を進めておりますが、完了していません。
5			
6			