

排水処理設備点検整備工事

第1節 工事概要

本工事は、稼働中の排水処理設備の点検整備工事を実施するものである。

第2節 工事内容

1. 作名浄水場 排水処理設備
・ナイフゲート整備工 1式

第3節 交換部品

1. グランドパッキン 2台分
400A用 アロランⅡ 6215+SIR
2. リミットスイッチ 4個
WLCA12-2N-N
3. ナイロンチューブ 1式
φ8

第4節 工事範囲

工事範囲は、下記とする。

1. ナイフゲートの清掃・点検・整備

第5節 その他

今回の点検整備の対象機器に含まれない機器であっても、異音、漏れ等の異常が発見された場合は、監督員と協議のうえ、直ちに修繕等の措置をとること。