

神余浄水場井戸撤去工事仕様書

第1節 工事概要

本工事は、現在使用していない神余浄水場の井戸を撤去するものである

第2節 工事場所

- ・ 神余1号井 館山市神余4199番地4
- ・ 神余2号井 館山市神余4212番地3
- ・ 神余4号井 館山市神余4429番地9
- ・ 神余5号井 館山市神余4561番地107
- ・ 神余6号井 館山市神余4561番地108

第2節 工事範囲

- ・ 神余1号井撤去 1式
- ・ 神余2号井撤去 1式
- ・ 神余4号井撤去 1式
- ・ 神余5号井撤去 1式
- ・ 神余6号井撤去 1式

第3節 工事内容

1. 神余1号井撤去
 - (1) 抜柱工 1式
電柱3本撤去（支線・配線含）
 - (2) ポンプ撤去工 1式
ポンプ及び揚水管撤去（止水キャップ含）
 - (3) 敷地内整地工 1式
その他構造物撤去（樹木等）
 - (4) 内部埋戻工 4m³
ピット内碎石埋戻
 - (5) コンクリート舗装工 1式
撤去跡を基礎コンクリートと同程度の高さで舗装
 - (6) 廃材運搬工 1式
 - (7) 付帯工 1式
通路及び作業用地等整備
2. 神余2号井撤去
 - (1) 抜柱工 1式

電柱1本撤去（支柱・配線含）

(2) ポンプ撤去工 1式

ポンプ及び揚水管撤去（止水キャップ含）

(3) 物置撤去工 1式

(4) 敷地内整地工 1式

その他構造物撤去（樹木等）

(5) 内部埋戻工 5m³

ピット内砕石埋戻

(6) コンクリート舗装工 1式

撤去跡を基礎コンクリートと同程度の高さで舗装

(7) 廃材運搬工 1式

(8) 付帯工 1式

通路及び作業用地等整備

3. 神余4号井撤去

(1) 鉄筋Co造平屋建物解体工 10.1m²

(2) ポンプ撤去工 1式

ポンプ及び揚水管撤去（止水キャップ含）

(3) パイプ組シート養生工 52.5m²

(4) 調査工 1式

外壁塗材アスベスト調査

(5) 付帯工 1式

通路及び作業用地等整備

4. 神余5号井撤去

(1) 鉄筋Co造平屋建物解体工 10.1m²

(2) ポンプ撤去工 1式

ポンプ及び揚水管撤去（止水キャップ含）

(3) パイプ組シート養生工 52.5m²

(4) 調査工 1式

外壁塗材アスベスト調査

(5) 付帯工 1式

通路及び作業用地等整備

5. 神余6号井撤去

(1) 抜柱工 1式

電柱1本（支線含）

(2) トタン葺木造平屋解体工 6.3m³

(3) ポンプ撤去工 1式

ポンプ及び揚水管撤去（止水キャップ含）

(4) 簡易土留撤去工 1式

(5) 敷地内整地工 1式

その他構造物撤去（樹木等）

(6) コンクリート舗装工 1式

撤去跡を基礎コンクリートと同程度の高さで舗装

(7) 付帯工 1式

通路及び作業用地等整備

第4節 その他

神余2号井は、進入路が狭く、途中にある橋梁は経年劣化により倒壊のおそれがあるため、重機を搬入する際は細心の注意を払い、必要な対策を講じること。また、橋梁を破損した場合は、受注者の責任において修繕を行うこと。

本仕様書に記載の無いものについては監督員と協議をし、施工を行うものとする。