



No.	名 称	備 考
1	洗浄装置インダクションモータ(内部)	IH6P3N
2	電源ケーブル配線口	φ8ケーブル用グランド(G1/2)
3	接点信号ケーブル配線口	φ8ケーブル用グランド(G1/2)
4	洗浄装置伝達軸	SUS316
5	KCl補充口	
6	電極ホルダ(組込電極)	HC-703C型PVC製 (5600型/リード線:5m)
7	ホルダガイド	SUS316
8	洗浄ブラシ	PP,SUS316L
9	洗浄水導入チューブ	φ6×φ11
10	防水型電磁弁	
11	洗浄水入口	Rc1/4
12	ホルダガイドクランプ	

着色部は交換部品を示す

山本浄水場硬度処理反応塔点検整備工事			
令和 7 年度			
路 線 名			
工事場所	館山市山本543番地		
図面種別	参考図		
図面番号	全 7	葉の内第	5 号
縮 尺	フリー	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			